

《回答者》

三重県立看護大学

事務局 総務課

TEL : 059-233-5601

FAX : 059-233-5666

## 質 疑 応 答 票

件 名：三重県立看護大学で使用する電気

質疑

・電気需給仕様書の記載内容について

2仕様(1)カに蓄熱槽「あり」と記載されておりますが、電気需給設計書ならびに入札金額明細書には、予定使用電力量や算定項目がありませんが、割引額等について加味しないということでしょうか。

また、弊社が落札させていただいた場合は、蓄熱割引の追加契約について別途調整させていただくということでしょうか。

添付書類 有 ( 枚) (無)

回答

・蓄熱槽について

現在、本学において蓄熱槽は稼働していない状態のため、入札金額には蓄熱割引は含めないこととします。

なお、契約締結後に、本学において蓄熱槽を稼働させる必要が生じた場合には、蓄熱割引の追加契約について協議を行うものとします。

添付書類 有 ( 枚) (無)

質疑は、本票により平成24年8月10日(金)午後5時までに行ってください。

《回答者》

三重県立看護大学

事務局 総務課

TEL : 059-233-5601

FAX : 059-233-5666

## 質 疑 応 答 票

件 名：三重県立看護大学で使用する電気

### 質疑

- ・入札書を投函する封筒の封印について

入札は委任者が参加いたしますが、その時に使用する封筒の封印は委任者印のものでよろしいでしょうか。

また、封印は何ヶ所でしょうか。（封筒糊付け部分の左右1ヶ所ずつでよろしいでしょうか。）

添付書類 有（ 枚）  無

### 回答

- ・封印について

委任事項1（入札又は見積に関する一切の件）にチェックを入れて、委任状をご提出いただく場合には、封印は委任を受けた者の印をお願いします。

なお、封筒については、下図のとおりです。

入札書（封筒表書）

表

工事名又は物件名等
氏名又は法人名

裏

印	印	印
---	---	---

添付書類 有（ 枚）  無

質疑は、本票により平成24年8月10日（金）午後5時までに行ってください。

《回答者》

三重県立看護大学

事務局 総務課

TEL : 059-233-5601

FAX : 059-233-5666

## 質 疑 応 答 票

件 名 : 三重県立看護大学で使用する電気

質疑

- ・入札書について  
入札書と入札金明細書とで割印が必要でしょうか。

添付書類 有 ( 枚)  無

回答

- ・割印について  
入札書と入札金明細書との割印は不要です。

添付書類 有 ( 枚)  無

質疑は、本票により平成24年8月10日（金）午後5時までに行ってください。