

質 疑 回 答 書

令和元年9月19日
公立大学法人三重県立看護大学

〔案件名〕 令和元年度三重県立看護大学体育館棟外壁修繕工事

〔公告日〕 令和元年9月9日

以下のとおり回答します。

	質 疑 内 容	回 答
1	外壁改修工事 施工数量調査の結果での数量の設計変更は有りますか。	実際に現場において足場を架け、打音調査等の結果による施工になるので、設計変更になることが有ります。
2	外壁タイル張替えでの撤去タイルと同じ製品は無いと思いますがその場合、補充はどのようにしたら良いか御指示願います。	同種同等程度のタイルを補充し、張り替えることを予定しています。