

## 質 疑 回 答 書

令和4年7月29日  
公立大学法人三重県立看護大学

〔案件名〕 動画収録遠隔配信システムの導入

〔公告日〕 令和4年7月22日

以下のとおり回答します。

|   | 質 疑 内 容  | 回 答  |
|---|--|--|
| 1 | 仕様書の4枚目 6 その他<br>配線に関しまして、カメラ及びワイヤレスアンテナへの配線はCat 5e以上であれば宜しいでしょうか。 | カメラ及びワイヤレスアンテナへの配線はCat 6以上とします。  |
| 2 | 入札書の内訳ですが、機器が10種類以上あり内訳欄に記入できません。どのように記入すればいいかご教授ねがいます。            | 内訳については、仕様書2 品名、規格、数量等に記載の〈遠隔配信用機器（映像用）〉、〈遠隔配信用機器（音声用）〉、〈配信用機器〉の3項目で記入してください。<br><br>また、品名、数量が確認できる機器一覧（様式任意）を作成し入札書に添付してください。 |
| 3 |  |  |