

質 疑 回 答 書

令和4年7月22日
公立大学法人三重県立看護大学

〔案件名〕 三重県立看護大学空調熱源設備改修第Ⅲ期工事
〔公告日〕 令和4年7月8日

以下のとおり回答します。

	質 疑 内 容	回 答
1	建築工事アルミ角パイプ 50×50 取外し復旧について M-14 図のアルミ角パイプ 50×50 の取外し復旧ですがパイプ本数、平面形状（範囲）および取付方法を教えていただけないでしょうか。またアルミ角パイプ撤去後の網の覆い範囲は 5m×5m 程度でしょうか。	パイプ本数は 40 本、取付方法はボルト取付、斜め取付です。 平面形状（範囲）は、YC10 通り～YC11 通り内の範囲です。（M-14 図参照） アルミ角パイプ撤去後の覆い範囲は 5m×5m 程度を想定しています。
2		
3		