

質 疑 回 答 書

令和5年5月29日
公立大学法人三重県立看護大学

〔案件名〕 三重県立看護大学実習棟及び図書館棟昇降機改修工事

〔公告日〕 令和5年5月18日

以下のとおり回答します。

	質 疑 内 容	回 答
1	施工概要書 2 施工内容について 施工期間中は施工号機の各階出入口周りに仮囲いを設置致しますので、搬出入時以外の交通誘導員の配置はなしとして宜しいでしょうか。	施錠が可能な仮囲いを設置される場合は、搬出入時以外の交通誘導員の配置はなしとして構いません。
2	施工概要書 2 施工内容について 動力線・インターホン線・アース線・その他信号線の配線工事は、既設機械室からの延長と考えて宜しいでしょうか。	お見込のとおり既設機械室からの延長としてください。
3	施工概要書 2 施工内容について 既設機械室の撤去機器につきまして、機械室床に一部埋設されている巻上機・パワーユニットや制御盤類の架台等は残置と考えて宜しいでしょうか。	お見込のとおり既設機械室の撤去機器の架台等は残置としてください。
4	施工概要書 3 業務の条件について 作業員が施設内のトイレをお借りして宜しいでしょうか。	施設内のトイレは使用できません。 仮設トイレの設営をお願いいたします。
5	施工概要書 3 業務の条件について 作業員詰所として建物内にお部屋をお借りする事は可能でしょうか。	施設内の会議室等は使用できません。 必要に応じて仮設事務所の設置をお願いいたします。