

同等品申請回答書

令和8年5月13日

公立大学法人三重県立看護大学

〔案件名〕 三重県立看護大学消防設備更新工事

〔公告日〕 令和8年5月7日

以下のとおり回答します。

	申請品	メーカー名	品番（品名）	仕様・規格	回答
1	研究棟 避難梯子	ナカ工業株式会社	RPCIII-109	開口寸法：560×560 外形寸法：695×695 高さ：200×200（既存スラブに合わず） 適用階高：3240～3850 重量：改修用につき、現地寸法に合わせるため、標準重量の設定なし チャイルドロック あり 避難口に直径 500mm以上の円が内接する大きさがある。 全国比案設備工業会認証品	同等品として認めます。
2	研究棟 避難梯子	ナカ工業株式会社	RPCIII-110	開口寸法：560×560 外形寸法：695×695 高さ：200×200（既存スラブに合わず） 適用階高：3850～3920	同等品として認めます。

				<p>重量：改修用につき、現地寸法に合わせるため、標準重量の設定なし</p> <p>チャイルドロック あり</p> <p>避難口に直径 500mm以上の円が内接する大きさがある。</p> <p>全国比案設備工業会認証品</p>	
3	講義棟 避難梯子	ナカ工業株式会社	RPCIII-110	<p>開口寸法：560×560</p> <p>外形寸法：695×695</p> <p>高さ：200×200（既存スラブに合わず）</p> <p>適用階高：3850～3920</p> <p>重量：改修用につき、現地寸法に合わせるため、標準重量の設定なし</p> <p>チャイルドロック あり</p> <p>避難口に直径 500mm以上の円が内接する大きさがある。</p> <p>全国比案設備工業会認証品</p>	同等品として認めます。
4	講義棟 避難梯子	ナカ工業株式会社	RPCIII-111	<p>開口寸法：560×560</p> <p>外形寸法：695×695</p> <p>高さ：200×200（既存スラブに合わず）</p> <p>適用階高：3920～4270</p>	同等品として認めます。

				<p>重量：改修用につき、現地寸法 に合わせるため、標準重量の 設定なし</p> <p>チャイルドロック あり</p> <p>避難口に直径 500mm以上の 円が内接する大きさがある。</p> <p>全国比案設備工業会認証品</p>	
--	--	--	--	--	--