

質疑内容	回答
<p>同等品対象外となっておりますが、【フル2線T/U付リレー片切4回路用 (WR34169)】につきまして、2026年5月末で生産中止となるそうです。代替品でもよろしいでしょうか。</p>	<p>本学のフル2線式リモコン電源(制御装置)内に収めることが可能で、WR34169を使用する場合と照明器具動作に関し遜色なければ、代替品を使用しても構いません。なお、代替品を設置可能なスペースは、縦190mm 横165mm程度となると推測します。</p>